

בס"ד

יום שישי 31 ינואר 2020

לכבוד  
שקופים-עוצמה בע"מ  
ח.פ. 515912285

### הנדון: בדיקה הנדסית לסורג שקוף-חברת "שקופים"

ביום 26.1.2020 ביצענו בדיקת עומסים על סורג שקוף בדירה בכתובת תדמור 8 בעיר חולון.  
בוצעה העמסה אופקית באמצעות עגלת משקולות, מתקן מתיחה, ומאזניים דיגיטאליים על  
מפרט טכני:

פרופיל אלומיניום U 3 מ"מ עובי.

ברגיי גימבו 5/16 באורך 5 ס"מ + 10 ס"מ.

ברגיי איסכורית 8 מ"מ.

לוחות פוליקרבונט בעובי 8 מ"מ.

סיכום:

הבדיקה נעשתה בעומס של 220 ק"ג על-מנת לדמות עומסי אדם .

מפתח בדיקה- כ-1.3 מ' .

הנני לאשר כי הסורג עמד במבחן העמסה בהצלחה רבה ללא הותרת כל סימני פגיעה ו/או  
עיוותים ו/או שברים.



יוסי שמר  
מהנדס בטיחות B.S.C מ.ר. 1806  
שמר בטיחות והנדסה